

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



POMPE DI CALORE - DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

La società Riello S.p.A.

DICHIARA

che le pompe di calore a marchio Beretta indicate nella tabella seguente soddisfano i requisiti di efficienza minima per richiedere le detrazioni fiscali relative alle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

L'incentivazione interessa anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore che abbiano un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato F del Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici e riportati in tabella.

I valori di efficienza minimi richiesti sono stati ridotti del 5%, così come previsto per le pompe di calore dotate di variatore di velocità inverter (allegato F art. 1 punto e) Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici).

Limiti per pompe di calore Inverter Aria-Acqua (Pt<35kW)	
LIMITE COP⁽¹⁾	LIMITE EER⁽²⁾
≥3,89	≥3,61
(1)Condizioni di funzionamento Temperatura aria esterna (entrata): 7°C BS Temperatura aria esterna (entrata): 6°C BU Temperatura acqua (uscita): 35°C Temperatura acqua (entrata): 30°C	(2)Condizioni di funzionamento Temperatura aria esterna (entrata): 35°C BS Temperatura aria esterna (entrata): 24°C BU Temperatura acqua (uscita): 18°C Temperatura acqua (entrata): 23°C
Prestazioni misurate in conformità alla UNI EN 14511	

RIELLO S.p.A.
Società con Socio unico soggetta
alla direzione e condizionamento di
Riello Group S.P.A.
Sede legale e amministrativa
Via Ing. Pilade Riello, 7
37045 Legnago (VR)

Cap. soc. € 7.117.400,00 i.v.
Reg. delle Imp. di Verona
n. 02641790239
C.F. e Part. IVA 02641790239

Unità Operativa
Via Risorgimento, 23 A
23900 Lecco
tel. +39 0341 277111
fax +39 0341 368071
www.berettaclima.it



MODELLI POMPE DI CALORE INVERTER ARIA-ACQUA CHE SODDISFANO I VALORI SOPRA RIPORTATI:

EXCLUSIVE FE							
Unità interna		Unità esterna					
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	Pt nominale	COP	EER	
20174939	EXCLUSIVE FE SML M	20162618	EXTERNAL UNIT 5 M	4,8	4,11	3,66	
20174939	EXCLUSIVE FE SML M	20162628	EXTERNAL UNIT 7 M	7,1	4,33	4,02	
20174939	EXCLUSIVE FE SML M	20162629	EXTERNAL UNIT 9 M	8,1	4,53	4,21	
20174945	EXCLUSIVE FE MDM M	20162630	EXTERNAL UNIT 12 M	12,8	4,44	4,09	
20174945	EXCLUSIVE FE MDM M	20162631	EXTERNAL UNIT 15 M	14,6	4,58	4,00	
20174947	EXCLUSIVE FE MDM T	20162632	EXTERNAL UNIT 12 T	12,8	4,44	4,09	
20174947	EXCLUSIVE FE MDM T	20162633	EXTERNAL UNIT 15 T	14,6	4,58	4,00	
20174947	EXCLUSIVE FE MDM T	20175545	EXTERNAL UNIT 18 T	16,9	4,37	4,13	
20174949	EXCLUSIVE FE LRG T	20175547	EXTERNAL UNIT 25 T	24,8	4,06	4,20	

I sopracitati apparecchi rispettano i requisiti di prodotto per l'accesso alla domanda di detrazione:

- **Ecobonus 65%** di cui alla Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto v
- **Ecobonus 110%** di cui Legge 17 luglio 2020 nr.77, secondo Decreto 06/08/20 Requisiti Tecnici art. 2 lett. e) punto vi
- **Bonus casa 50%** (ristrutturazione Edilizia) secondo DPR 22 dicembre 1986 n.917 art. 16-bis e s.m.i.

La presente dichiarazione è rilasciata per tutti gli usi consentiti dalla legge.

Legnago, 10/02/2021

Documento approvato da:

Riello S.p.A.

ENGINEERING DIRECTOR

Filippo Maltempi
